


Čerpací jímka je umístěna za hranu protimrazového klínu protipovodňové zdi-3,0m

Výkop pro osazení jímky je nutné zapažit způsobem stanovený geologem na základě zjištění základových poměrů

Odstupová ČJ vzdálenost od stávajících nemovitostí je 1,8, resp. 2,0m

V blízkosti se nachází dle vyjádření správců sítí plynovodní potrubí a kabel CETIN,

Před zahájením zemních prací nutno provést vytýčení sítí



Vypracoval:	P.Dvořáček	CLM noi s. r. o. Sídlo: Brožíkova 439, 530 09 Pardubice IČ: 25262408 DIČ: CZ25262408
Kontrola:	Vladimír Škvrňák	
Zodp. projektant:	Vladimír Škvrňák	
Obec: Kvasiny	Okres: RYCHNOV NAD KNĚŽNOU	Kraj: KRÁLOVÉHRADECKÝ
Investor: OBEC KVASINY	Stupeň: DÚR+DSP	
Název akce:	Formát: 2x A4	
Čerpací stanoviště pro požární techniku "Kvasiny"	Datum: 10/2021	
	Č.zakázky	
Příloha:	Příloha č. C.3	Měřítko.: 1:500
Koordinační situační výkres		